

3102_011_00 Dasný**Podklady**

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Dasný (383.00 - 389.00 m n.m.) se nachází cca 7 km severozápadně od města České Budějovice. V obci je trvale hlášeno 230 obyvatel. Obec předpokládá do budoucna nárůst počtu obyvatel.

Vodovod

Obec Dasný je napojena na vodovodní síť Č.Budějovice (vodojem Včelná 36000 m³ 462.00/456.80) přes redukci tlaku.

Rozvodné řady jsou z IPE 90 a 110 délky 2 520 m. V obci je 73 ks vodovodních přípojek o celkové délce 1 825 m.

Zdrojem požární vody v obci je požární nádrž.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s. , jeho vlastníkem je obec Dasný.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Navrhuje se rozšíření vodovodu do oblasti plánované výstavby v délce cca 2,5 km DN 80 – 100.

Kanalizace

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizaci, která byla budována svépomocí v 70.tých letech z různých materiálů. Obyvatelé jsou na kanalizaci napojeni přes septiky, napojeno je 100 % obyvatel. Celková délka kanalizace je cca 3 km.

Kanalizace je v nevyhovujícím stavu. V současné době probíhá postupná rekonstrukce – v trase staré kanalizace je pokládána kanalizace nová z PVC.

Kanalizace je zaústěna do recipientu, místní vodoteče.

Provozovatelem kanalizace je obec Dasný.

S ohledem na velikost obce je navrženo v obci vybudování ČOV s kapacitou 350 EO (výhledový stav), pokračování probíhající rekonstrukce kanalizace a vybudování nové kanalizace v oblastech plánované zástavby. Jedná se o cca 2 km kanalizační síť.