

3102_017_07 Záblatí

Podklady

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Záblatí (403.00 - 421.00 m n.m.) je místní částí obce Dříteň a nachází cca 4 km západně od ní. V obci je trvale hlášeno 115 obyvatel.

Vodovod

Obec Záblatí je napojena na vodárenskou soustavu Římov, řad Hlavatce - Zdobá, přes vodojem Záblatí 100 m³ (432.00/429.00) s AT stanicí. Vodovod byl vybudován v r. 1994. Rozvodné řady jsou z IPE DN 90 a 110 délky 1 898 m. V obci je 42 ks vodovodních přípojek o celkové délce 1 050 m.

V obci není zdroj požární vody.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s. jeho vlastníkem je obec Dříteň.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Navrhuje se částečná rekonstrukce VDJ - výměna trubních částí vodojemu, šoupat a dále osazení 2 ks měřidel.

Kanalizace

Obec nemá vybudovanou splaškovou kanalizaci.

Odpadní vody od všech obyvatel obce jsou předčišťovány v septicích a odváděny do částečně vybudované dešťové kanalizace o celkové délce cca 1300 m, která odvádí tyto vody do meliorační kostry.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků

S ohledem na velikost obce je navrženo vybudování ČOV s kapacitou 150 EO a kompletní nové splaškové kanalizace o celkové délce cca 1 500 m DN 300 - 400. Tato kanalizace bude vedena souběžně se stávající kanalizací.

Po dokončení bude stávající kanalizace používána jen pro odvod dešťových vod.

Variantně lze uvažovat o napojení obce Záblatíčko na ČOV Záblatí výtlačným řadem délky cca. 1 050 m.

Dešťové vody budou nadále odváděny částečně dešťovou kanalizací a strouhami do místní vodoteče.