

3102_023_00 Hlavatce

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Hlavatce (400.00 - 410.00 m n.m.) se nachází cca 18 km severozápadně od města České Budějovice. V obci je trvale hlášeno 137 obyvatel.

Vodovod

Obec Hlavatce je napojena na vodárenskou soustavu Římov z řady z vodojemu Hlavatce 8 000 m³ (424.00/419.00). Vodovod byl v obci vybudován v r. 1990 a je jím zásobováno 100 % trvale bydlících obyvatel.

V obci je celkem 45 ks vodovodních přípojek o celkové délce cca 1 075 m.

Zdrojem požární vody v obci je umělá nádrž.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s. jeho vlastníkem je obec.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Je navrženo rozšíření vodovodní sítě dle ÚP do oblasti plánované výstavby v délce cca 250 m DN 80.

Kanalizace

Obec nemá splaškovou kanalizaci.

Obec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích napojeno cca 95 % obyvatel.

Je vybudována převážně z betonových trub DN 400 až DN 600 v celkové délce 2,50 km, v různých časových údobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující současným normám.

Kanalizace je zaústěna do místní vodoteče a odtud dále do Hlavateckého rybníka.

Odpadní vody od cca 5 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

S ohledem na velikost obce je navrženo vybudování ČOV s kapacitou 160 EO a kompletní nové splaškové kanalizace o celkové délce cca 2 850 m DN 300 - 400, která bude uložena souběžně se stávající kanalizací.

Po dokončení nové kanalizace bude stávající používána nadále jen pro odvod dešťových vod.