

3102_025_08 Munice**Podklady**

- Nebyl dodán Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Munice (384.00 - 404.00 m n.m.) je místní částí města Hluboká nad Vltavou a nachází cca 3 km severozápadně od ní. V obci je trvale hlášeno 200 obyvatel.

Vodovod

Obec Munice napojena na vodovodní síť Č. Budějovice z řadu Č.Budějovice - Hluboká - Zliv (vodojem Zliv I 400 m³ 423.50/419.20). Na vodovod pro veřejnou potřebu je napojeno 98% obyvatel. Celková délka rozvodných řadů je cca 2 000 m.

Zdrojem požární vody jsou 4 návesní rybníky.

Provozovatelem vodovodu v obci je ČEVAK a.s..

Navrhuje se výměna 15 ks vodovodních přípojek v sídlišti Monolit v délce 270 m.

Kanalizace

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizaci vyústěnou do ČOV.

Celková délka kanalizace je 2,7 km z trub betonových o dílčích profilech a délkách:

DN 200 - 800 m, DN 300 - 1300 m, DN 400 - 600 m

V obci je vybudovaná ČOV typu ECD 300 - biokontaktory.

Parametry ČOV:	Q ₂₄	=	50 m ³ /den
	BSK ₅	=	18 kg/den
	EO	=	300

Kal z ČOV se likviduje na jiné ČOV - odvodňuje se a ukládá na skládku.

Provozovatelem kanalizace v obci je ČEVAK a.s..

Je nutné provést intenzifikaci ČOV. S ohledem na technický stav stokové sítě navrhujeme její průběžnou rekonstrukci s termínem dokončení v roce 2050.

Novým záměrem města je zrušení ČOV Munice a realizace výtlačného řadu pro odvádění OV k likvidaci na ČOV Hluboká.