

3102_039_02 Spolí

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997
- Povolení k vypouštění odpadních vod (č.j. 6896/93/Ná)

Obec Spolí (443.00 – 453.00) je místní částí obce Libín a nachází se cca 2 km východně od ní. V obci je trvale hlášeno 74 obyvatel.

Obec leží v CHKO Třeboňsko a CHOPAV Třeboňská pánev.

Vodovod

Obec Spolí má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu.

Zdrojem vody je vrt s maximální vydatností 14 l/s, do provozu byl uveden v roce 1985. Vydatnost vrtu mnohonásobně přesahuje skutečnou spotřebu vody v napojených obcích. Kvalita vody je vyhovující, voda je způsobilá k pitným účelům v surovém stavu. Voda je pouze průběžně upravována chlorací.

Od zdroje je voda dopravena přívodním řadem LT 150 délky 500 m do VDJ s ČS. VDJ (2 x 500 m³) se nachází v místní části Spolí.

Rozvodné řady v obci jsou z LT 100.

Zdrojem požární vody v obci je návesní rybník.

Provozovatelem vodovodu je obec.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Kromě běžné údržby a oprav se neuvažuje s žádnou významnou investicí.

Kanalizace

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizaci.

Obec se nachází v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev.

Odpadní vody od všech obyvatel jsou předčišťovány v septicích a odváděny kanalizací do biologické nádrže nebo jsou vsakovány pomocí drénů.

Na starou (původně dešťovou kanalizaci) je napojen kanalizační sběrač z kameninových trub DN 300 v délce 0,180 km. Sběrač je zaústěn do biologické nádrže vytvořené z části Návesního rybníka předděleného sypanou hrázkou v délce 40 m. ČOV sestává z biologické a štěrbinové nádrže.

Celková délka stávající kanalizace v obci je cca 750 m.

Provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Libín.

Ve výhledu je uvažováno o rozšíření kanalizace v neodkanalizované části obce, cca 50 % plochy obce.