

## 3102\_074\_01 Dobčice

### Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997

Obec Dobčice (494.00 – 516.00) je místní částí obce Zábोří a nachází se cca 3 km severovýchodně od ní. V obci je trvale hlášeno 31 obyvatel. Obec předpokládá do budoucna stagnaci v počtu obyvatel.

Dobčice se nachází v CHKO Blanský les a v památkové rezervaci.

### Vodovod

Obec Dobčice má vybudován vodovod. Na vodovod je napojeno 98 % trvalých obyvatel i rekreantů.

Zdrojem pitné vody je jedna studna, uvedená do provozu v roce 1916. Kvalita vody je vyhovující.

Voda ze zdroje natéká přívodním řadem do vodojemu. VDJ je zemní, jednokomorový o objemu 50 m<sup>3</sup> (521.55/519.50).

Do spotřebiště je voda dopravována gravitačně zásobním řadem PE 110, celková délka příváděcích řadů je 1,1 km. Rozvodné řady v místní části jsou z PE 90 v celkové délce 0,8 km.

V místní části je 28 ks vodovodních přípojek.

Přírodním zdrojem požární vody je požární nádrž.

Provozovatelem vodovodu je obec Zábоří.

\*\*\*\*\*

Provozovaný vodovodní systém vzhledem k malé velikosti obce vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Kromě běžné údržby a oprav se neuvažuje s žádnou významnou investicí.

### Kanalizace

Obec nemá vybudovanou kanalizaci.

Odpadní vody od všech obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem struh a propustků do místní vodoteče.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože není v obci vhodných recipient, navrhuje se řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících a výstavbou nových bezodtokových jímek. V roce 2010 budou všechny bezodtokové jímky vyváženy na navrhovanou ČOV Záboří.