

3103_013_08 Staré Dobrkovice

Podklady

- Nebyl obdržén Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Český Krumlov – Hydroprojekt, říjen 2000

Osada Staré Dobrkovice (532,00 – 494,00 m n.m.) je místní částí obce Kájov. V obci je trvale hlášeno 58 obyvatel.

Vodovod

Obyvatelstvo je zásobováno z vodovodu pro veřejnou potřebu ve správě obce. Na vodovod je napojeno 90 % trvale i přechodně bydlících obyvatel.

Rozvod vody v osadě je v havarijním stavu, kapacitně nedostatečný (rPE 63), v malé hloubce a většinou na soukromých pozemcích. Rozvodná síť je napojena v prostoru zahrádkářské kolonie na přívodní řad IPE 90 z vodovodní sítě Českého Krumlova (VDJ Ptačí Hrádek 650 m³ 580,70/575,70 m n.m.) přes redukční ventil.

Zdrojem požární vody pro osadu je řeka Polečnice.

V obci byla dokončena nová zástavba, která byla napojena na stávající vodovod.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK, a.s.

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.

Obec byla vzhledem k tomu, že stávající rozvodná vodovodní síť má větší jednotkové ztráty než 6000 m³/km^xrok, zařazena do skupiny obcí, ve kterých je navrhována postupná rekonstrukce vodovodu.

Je navrženo rozšíření rozvodné sítě v délce 300 m DN 50.

Kanalizace

Obec se nachází v CHKO Blanský les.

Osada Staré Dobrkovice má z části vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která odvádí odpadní vody ze všech objektů kolem návsi (asi 20% trvale a přechodně bydlících obyvatel).

Odpadní vody jsou odváděny kanalizací přes novou kanalizační síť v Nových Dobrkovicích (v k.ú. Český Krumlov) na kanalizační síť a čistírnu odpadních vod Český Krumlov.

Odpadní vody z ostatní části osady jsou zachytávány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvázejí na zemědělsky využívané pozemky. Stav většiny jímek je havarijní.

Dešťové odpadní vody z ostatní části osady jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Polečnice.

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK,a.s.

V místní části Staré Dobrkovice je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě pro starou zástavbu, která dosud není napojena. Provozovatel kanalizace navrhuje instalovat ultrazvukové snímání hladiny odpadních vod v kanalizační čerpací stanici.