

## 3103\_018\_03 Svachova Lhotka

### Podklady

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Český Krumlov – Hydroprojekt, říjen 2000

Osada Svachova Lhotka (512,00 - 500,00 m n.m.) je místní částí obce Mirkovice a nachází se cca 2 km jižně od ní. V obci je trvale hlášeno 11 obyvatel.

### Vodovod

Osada Svachova Lhotka (512,00 - 500,00 m n.m.) - místní část obce Mirkovice je v současné době napojena na vodovod Chabíčovice řadem PE 63 mm přes redukční ventil. Řad má 5 přípojek. Vodovod není zdrojem požární vody.

V osadě není žádný zdroj požární vody.

\*\*\*\*\*

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Doporučujeme vybudování samostatného měření pro místní část Svachova Lhotka.

### Kanalizace

Osada Svachova Lhotka – místní část obce Mirkovice, nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace.

Spláskové vody jsou předčišťovány v septicích různých typů a kvalit s následnou likvidací vsakováním (100% obyvatel, 100% rekreantů).

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

Recipientem je Chabíčovický potok čhp 1-06-01-186, který tvoří pravostranný přítok řeky Vltavy.

Pro osadu Svachova Lhotka – místní část obce Mirkovice se zpracovává územní plán obce Mirkovice (koncept).

\*\*\*\*\*

V místní části Svachova Lhotka je uvažováno výstavbou kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 0,140 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 200.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. V současnosti se vydává stavební povolení – na kanalizaci a ČOV na základě projektu ČK projekt. ČOV bude vybudována pro penzion Villige Club, předpokládá se napojení ostatní zástavby v osadě.

Je navržena biodisková ČOV DČB 16/II s dočištěním na pískovém filtru o ploše 14m<sup>2</sup>.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místní bezejmenné vodoteče ústící do Chabičovického potoka.