

**3107\_015\_05 Velká****podklady**

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- telefonické informace z MěÚ Milevsko, pan Jahn (Odbor investic a správy majetku), 12.5.2003
- Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod č.j.Vod/281/94-P ze dne 27.1.1994

Velká (~450 m n.m.) – místní část města Milevska se nachází cca 5 km západně od města Milevsko. V obci je trvale hlášeno 119 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel.

**vodovod**

Obec Velká nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu.

Obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z vlastních domovních studní. Množství vody a kvalita vody není známa.

V obci není požární nádrž, zdrojem požární vody může být místní vodoteč.

\*\*\*\*\*

Do budoucna je nutné uvažovat v obci s vybudováním vodovodu pro veřejnou potřebu a se zajištěním dostatečného vodního zdroje a akumulace. Jako možná varianta se jeví napojení obce Velká na stávající vodovod v Milevsku. Pro řešení celé problematiky zajištění vody i pro okolní sídla byla zpracována studie skupinového vodovodu Milevsko – Zbelítov – Velká – Osek. V současné době je již zrealizována část tohoto skupinového vodovodu, a to úsek z vodojemu Milevsko do Zbelítova a vodovodní síť na území Zbelítova.

Je navrženo prodloužení vodovodu z Oseku do Květova a Kučeře. Za obcí Květov bude vybudován VDJ o objemu 30 m<sup>3</sup> pro snížení tlaku v síti.

Zásobní řad DN 100 do Velké ze Zbelítova je navržen v délce 2,8 km, rozvodné řady DN 80 ve Velké jsou délky 1,7 km.

**kanalizace**

Na území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.

Obec Velká má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci.

Kanalizace je tvořena zatrubněnou vodotečí, jedná se o betonové trouby o profilu DN 300-400.

Výstavba kanalizace probíhala nesystematicky, stoky byly budovány dle potřeby rozšiřující se zástavby (materiál beton DN 300).

Hlavním zdrojem znečištění jsou odpadní vody z domácností. Splaškové vody jsou převážně předčišťovány v septicích či jímkách s přepady zaústěnými do kanalizace, dále pak v septicích se vsakováním a bezodtokových jímkách na vyvážení.

Kanalizace je zaústěna dvěma výustmi do Hrejkovického potoka (ČHP 1-07-05-019).

Provozovatelem kanalizace je město Milevsko, město má Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod platné do 1.1.2008.

\*\*\*\*\*

Výhledově se předpokládá vybudovat odpovídající čištění odpadních vod a dobudovat kanalizační síť

Předpokládáme výstavbu centrální ČOV pro cca 200 EO, např. štěrbínová nádrž a zemní filtr nebo biologický rybník. Umístění ČOV se předpokládá na jižním okraji zástavby, na levém břehu Hrejkovického potoka, do kterého budou vyčištěné odpadní vody vypouštěny.