

3108_018_07 Stráž

podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Stráž (~490,00 – 500,00 m n.m.) – místní část města Mirovice se nachází cca 3 km západně od města Mirovice. V obci je trvale hlášeno 8 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna pokles počtu obyvatel.

vodovod

V osadě Stráž je obyvatelstvo zásobeno pitnou vodou ze soukromých domovních studní.

Množství vody v domovních studních je dostatečné pouze částečně. Kvalita vody v domovních studních není známa.

V obci je umístěna požární nádrž.

Dle vyplněného Dotazníku obec zatím neuvažuje o výstavbě vodovodu, obyvatelstvo se bude i nadále zásobovat pitnou vodou z individuálních zdrojů. Bude však nutné sledovat kvalitu vody v jednotlivých studních a v případě, že voda nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb., bude nutná úprava vody nebo si obyvatelé zajistí dostatek vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Osada Stráž – místní část obce Mirovice nemá vybudovanou kanalizaci.

Odpadní vody z obce jsou zadržovány v žumpách a vyváženy na zemědělské pozemky.

O výstavbě kanalizace se vzhledem k velikosti osady neuvažuje, odpadní vody budou i nadále likvidovány stávajícím způsobem.