

3108_020_03 Slavkovice**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Územní plán
- Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod č.j. Vod/1319/2002-P ze dne 7.5.2002

Slavkovice (480,00 – 458,00 m n.m.) – místní část obce Mišovice se nachází cca 1 km jihovýchodně od obce Mišovice. V obci je trvale hlášeno 46 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel.

vodovod

Osada Slavkovice nemá vybudován vodovod. Obyvatelé používají ke svému zásobení pitnou vodou vlastní soukromé studny. Vydátnost studní je dostatečná pouze zčásti a kvalita vody nevyhovuje Vyhlášce 376/2000Sb. z hlediska obsahu dusičnanů.

V osadě Slavkovice není v současné době zdroj požární vody, zásobování požární vodou bude zajištěno ze snadno přístupného návesního rybníčku, který je ovšem nutno obnovit, neboť jeho hráz je poškozená a celý rybníček je značně zanesený bahnem a zarostlý. V případě nouze je taktéž možno provizorně přehradit Mišovický potok, který protéká v blízkosti severního okraje vsi. Ten je také dostatečným zdrojem požární vody.

V osadě Slavkovice se předpokládá vybudovat vodovod. V případě jeho výstavby je nutno vyhledat prameniště s vydátností min. 0,3 l/s, a to v místě upřesněném hydrogeologickým průzkumem (bez potřeby ZD jsou hodnoty cca poloviční).

Dle kvality vody bude voda čerpána do úpravní vody a dále do akumulace.

Je navrženo vybudování vhodných zdrojů v prameništi Svučice, zde by byla voda hygienicky zabezpečována a odtud čerpána do navrhovaného VDJ. VDJ bude umístěn západně od obce Draheničky na kótě 510 m.n.m. Výtlačný řad DN 80 je navržen v délce 1 km. Navrhovaný objem VDJ je 50 m³. Z VDJ bude voda svedena zásobním řadem do obcí Draheničky, Svučice, Mišovice a Slavkovice. Pro posílení tlaku ve vodovodní síti v Draheničkách bude nutno vybudovat ATS.

Zásobní řad v úseku VDJ Draheničky – Draheničky je navržen v délce 0,3 km DN 150, v úseku Draheničky – Svučice v délce 1,5 km DN 150, v úseku Svučice – Mišovice v délce 1,7 km DN 100 a v úseku Mišovice – Slavkovice v délce 1,0 km DN 100.

Rozvodné řady DN 80 v obci Slavkovice jsou navrženy v délce 0,7 km.

V blízké budoucnosti je ekonomicky výhodnějším řešením využívání a zřizování individuálních zdrojů pitné vody v rámci každé nebo skupiny několika nemovitostí. Voda do místa spotřeby by byla dopravována AT stanicí u každého zdroje. Požadovaná akumulace by byla vytvářena ve zdroji.

kanalizace

Osada Slavkovice má vybudovanou jednotnou kanalizaci.

Kanalizace je převážně starší, netěsná, se značným podílem balastních vod. Je vyústěna třemi výústěmi do recipientu, z toho výúst' V1 do povrchového toku od Minic, výúst' V2 do vypuštěného návesního rybníčku a výúst' V3 přímo do Slavkovického potoka (ČHP1-08-04-059).

Hlavními odpadními vodami osady jsou splaškové vody z domácností a občanské vybavenosti. Odpadní vody jsou předčišťovány v septicích s odtokem do recipientu nebo podmoku.

Provozovatelem kanalizace je obec Mišovice. Obec má Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod platné do konce roku 2007.

Systém odkanalizování osady Slavkovice se nebude v budoucnu měnit. Nová kanalizace bude budována v rámci nové zástavby a k doposud neodkanalizovaným objektům. Na kanalizační síť osady budou napojeny i odpadní vody sídel Minice a Pohoří (jednotná kanalizace). Základní podmínkou pro možnost vybudování zařízení na čištění odpadních vod je soustředění rozptýlených výústí do jednoho profilu. To bude zajištěno prodloužením sběrače od výusti V1, přes V2 a V3 do lokality severně od sídla, kde je navrhována ČOV.

Čistírnu odpadních vod je možno řešit jako odlehčovací komoru, lapák písku, štěrbínovou nádrž a biologickou dočišťovací nádrž o ploše alespoň 0,3 ha, příp. jiné vhodné řešení. Okolo čistírny bude stanoveno pásmo ochrany prostředí.