

3108_030_01 Podolsko**podklady**

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Územní plán

Podolsko (~400,00 – 354,00 m n.m.) – místní část obce Podolí I se nachází cca 2,7 km západně od obce Podolí I. V obci je trvale hlášeno 19 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna mírný nárůst počtu obyvatel.

vodovod

Osada Podolsko nemá vybudován vodovod. Obyvatelé používají ke svému zásobení pitnou vodou vlastní soukromé studny. Vydatnost studní a kvalita vody postačuje potřebám osady vč. rekreace.

S ohledem na velikost osady Podolsko a zejména sezónní provoz se neuvažuje o výstavbě vodovodu s centrálním zdrojem v rámci celého sídla. Obyvatelé vč. rekreační budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody případně budou zřizovány nové zdroje (hlubší studny a vrty s kvalitní pitnou vodou) v rámci několika objektů. Voda do místa spotřeby by byla dopravována AT stanicí u každého zdroje. Požadovaná akumulace by byla vytvářena ve zdroji.

Také je třeba sledovat kvalitu vody v jednotlivých studních a v případě, že voda nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb., bude nutná úprava vody ve studních nebo si obyvatelé zajistí dostatek pitné vody ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Osada Podolsko nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu (ČHP 1-07-05-14).

Hlavními odpadními vodami obce jsou splaškové vody z domácností a rekreační zástavby. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek, odkud se vyvážejí na zemědělsky užívané pozemky nebo jsou předčišťovány v septicích s odtokem do recipientu nebo podmoku.

S ohledem na velikost osady Podolsko a zejména sezónní provoz rekreačních objektů se nepředpokládá výstavba kanalizace s centrálním čištěním odpadních vod. Doporučuje se využívat stávajících bezodtokových jímek na vyvážení u jednotlivých nemovitostí (po jejich revizích, úpravách a opravách na skutečné zatížení) příp. výstavba nových. Jako určitá alternativa pro likvidaci odpadních vod připadá tzv. chemické WC, ve kterém vznikají produkty, které jsou z hygienického hlediska nezávadné a je možno s nimi zacházet jako s vyzrálými komposty.