

3108_032_07 Těšínov

podklady

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- základní provozní údaje - VaK JČ
- Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod č.j. ŽP–Vod/986/2003–P ze dne 24.6.2003

Těšínov (~ 450,00 m n.m.) – místní část města Protivín se nachází cca 4 km východně od města Protivín. V obci je trvale hlášeno 90 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec má vodovod pro veřejnou potřebu v celkové délce cca 4 km.

Vodovod je napojen na vodovod obce Krč v armaturní šachtě, materiál potrubí je IPE 90. Zdrojem vody je Vodárenská soustava jižní Čechy.

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit, vodovodní síť bude rozšiřována podle potřeb nové výstavby a pravidelně obnovována.

kanalizace

V osadě Těšínov je vybudována jednotná kanalizační síť. Kanalizace je vybudována z betonových trub o profilech DN 300 – 400 a odvádí odpadní vody z celé zástavby.

Hlavním zdrojem znečištění jsou odpadní vody z domácností, které jsou většinou předčišťovány v septicích nebo jímkách s přepady do kanalizace. Kanalizace je vyústěna třemi výústěmi do Těšínovského potoka (ČHP 1-08-03-086).

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s. Město má platné Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod.

Současný stav odkanalizování vyhovuje, předpokládá se výstavba odpovídajícího typu ČOV pro cca 100 EO (obec variantně uvažuje o kořenové ČOV) umístěné před zaústěním kanalizace do melioračního kanálu.

Kanalizační síť se bude v obci pravidelně obnovovat a podle potřeby rozšiřovat.