

**3108\_033\_01 Kožlí u Čížové****podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- rozbor pitné vody ze dne 22.4. a 24.4.2003

Kožlí u Čížové (~500,00 m n.m.) – místní část obce Předotice se nachází cca 2,3 km západně od obce Předotice. V obci je trvale hlášeno 72 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna nárůst počtu obyvatel.

**vodovod**

V osadě Kožlí u Čížové je vybudován nový vodovod pro veřejnou potřebu ve správě obce (2003), na který je napojeno 100% obyvatel obce.

Zdrojem vody je vrt s průměrnou vydatností 0,5 l/s. Odtud je voda čerpána řadem D 32 délky 335 m do zemního vodojemu o objemu 2x25 m<sup>3</sup>, kde je upravena.

Z VDJ je gravitačně řady IPE 90 svedena do spotřebišť. Celková délka řadů je 2,5 km.

V obci je umístěna požární nádrž.

Provozovatelem vodovodu je obec Předotice.

\*\*\*\*\*

Kvalita vody z vlastního zdroje neodpovídá hygienickým normám, z důvodu vysokého obsahu dusičnanů. V současné době se připravuje připojení vodovodu v Kožlí na dálkový řad VSJČ (LT DN 300) vedoucí do města Blatná.

**kanalizace**

V osadě Kožlí u Čížové je vybudována dešťová kanalizační síť, která je zaústěna do obecního rybníka. Odpadní vody z domácností jsou akumulovány v septicích a jímkách s přepady do kanalizace. Obecní rybník slouží k dočištění odpadních vod.

Provozovatelem kanalizace je obec Předotice.

\*\*\*\*\*

Obec v budoucnu plánuje výstavbu kanalizace a ČOV.