

3108_045_02 Stará Vráž**podklady**

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Stará Vráž (~440,00 m n.m.) – místní část obce Vráž se nachází cca 0,5 km jižně od obce Vráž. V obci je trvale hlášeno 217 obyvatel (rok 2001).

Obec Vráž u Písku je lázeňským místem. V ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů peloidů a zdrojů přírodních minerálních vod a v lázeňských místech je při realizaci staveb vodovodů a kanalizací nutné postupovat v souladu s požadavky zákona č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), uvedenými především v §22, §23 a §37. Vodovody a kanalizace není možné budovat v ložiscích peloidů osvědčených za přírodní léčivé zdroje ani v jejich ochranných pásmech I. stupně.

vodovod

V osadě Stará Vráž je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu.

Zdrojem pro vodovod je studna s průměrnou vydatností 0,18 l/s. Odtud je voda čerpána přírodním řadem PVC DN 80 do úpravny vody (odradonování a chlorace surové vody) a dále do spotřebiště (délka řadu cca 400 m). Někteří obyvatelé používají ke svému zásobení vlastní soukromé studny. Množství vody ve studních je dobré. Kvalita vody ve studních není známa.

REHA sanatorium Vráž není napojeno na veřejný vodovod a má vlastní zdroj pitné vody.

Provozovatelem vodovodu je obec Vráž.

Systém zásobování pitnou vodou se nebude v blízké budoucnosti měnit, je však třeba sledovat kvalitu vody v ještě využívaných studních a v případě, že voda nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb., bude nutné rozšíření vodovodní sítě nebo úprava vody ve studních nebo si obyvatelé zajistí dostatek pitné vody ve formě balené pitné vody.

kanalizace

V místní části Stará Vráž je vybudována jednotná kanalizace.

Hlavním zdrojem znečištění jsou odpadní vody z domácností. Odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou čištěny převážně v septicích a vypouštěny do kanalizace.

Hlavní kanalizační větev „A“ se nachází v komunikaci III třídy procházející obcí. Pro zachycení dešťových vod jsou některé šachty opatřeny mříží. Potrubí kanalizace je provedeno z betonových trub DN 200 – 600 mm.

Ostatní větve se nacházejí v místních komunikacích. Pro odvodnění vozovky jsou vybudovány uliční vpustí nebo šachty s mříží. Hloubka kanalizace je proměnná od 1,40 do 2,0 m.

Provozovatelem kanalizace je obec Vráž.

Obec předpokládá výstavbu kanalizace a odpovídající ČOV, nepodařilo se jí však zajistit potřebné finanční prostředky.