

3108_047_04 Svatonice

podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod č.j. Vod/160/2002-P ze dne 18.1.2002
- rozbor pitné vody ze dne 20.2.2002

Svatonice (~450,00 – 470,00 m n.m.) – místní část obce Záhoří se nachází cca 1,3 km západně od obce Záhoří. V obci je trvale hlášeno 59 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna nárůst počtu obyvatel.

vodovod

V osadě Svatonice není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z vlastních domovních studní. Kvantita a kvalita vody je vyhovující.

V osadě je umístěna požární nádrž – místní rybník.

Dle návrhu územního plánu je počítáno do budoucna s výstavbou vodovodu s možností napojení na vodovod v Horním Záhoří.

Zásobní řad DN 80 pro obec je navržen v délce 1 km, rozvodné řady DN 80 v obci jsou délky 0,5 km.

kanalizace

V osadě Svatonice je vybudovaná jednotná kanalizační síť.

Hlavním zdrojem znečištění jsou odpadní vody z domácností. Odpadní vody jsou čištěny v několika domovních mikročistírnách, převážná část odpadních vod je předčišťována v septicích s odtokem do kanalizace.

Kanalizace je zaústěna jednou výustí do vodní nádrže pod osadou (ČHP 1-08-03-106).

Provozovatelem kanalizace je obec Záhoří. Obec má Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod platné do konce roku 2007.

Odkanalizování obce v současné době vyhovuje požadavkům, výhledově se předpokládá výstavba odpovídajícího typu ČOV.