

3110_002_00 Budislav**podklady**

- Nebyl obdržěn Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- Rozhodnutí Okresního úřadu Tábor o nakládání s vodami VH 4258/93 ze dne 29.10.1993

Budislav (446 - 475 m n.m.) se nachází cca 10 km severovýchodně od města Soběslav. V obci je trvale hlášeno 332 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Budislav je 100% zásobena vodou z obecního vodovodu.

Zdrojem pro vodovod jsou vrt a studny, jejichž celková vydatnost je $Q = 0,7$ l/s. Ze studní je voda gravitačně vedena do vđj. Budislav $1 \times 100 \text{ m}^3$ (486,7/490,4 m.n.m.- dle US) z vrtu je voda čerpána v případě nedostatku ve studních (dle sdělení OÚ v některých případech dochází k úplnému přerušení dodávky vody do vodojemu). Ve vodojemu je voda hygienicky zabezpečována. Z vodojemu je voda gravitačně dovedena do obce.

Kvalita vody ve vodovodu nevyhovuje Vyhlášce 376/2000Sb. v ukazatelích bakteriologického znečištění a v hodnotách kyselinové neutralizační kapacity. U vodojemu je zbudována úprava vody, která nikdy nebyla zprovozněna.

Provozovatelem vodovodu je obec Budislav.

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Je nutné posílení zdroje na celkovou kapacitu 1 l/s. Vzhledem ke kvalitě surové vody doporučujeme zprovoznění úpravy vody (odkyselení, filtrace). Dále je třeba zajistit hygienické zabezpečení vody (odstranění bakteriologického znečištění) např. dávkováním chlornanu sodného ve vodojemu.

Doporučujeme rekonstrukci rozvodných řadů.

kanalizace

Obec Budislav má jednotnou kanalizaci, která je ve správě obce. Byla vybudována z bet. trub DN 400 a má celkovou délku 0,79 km. Počet obyvatel napojených na kanalizaci nebyl zjištěn.

Jednotná kanalizace, která byla původně koncipovaná jako dešťová, je mělká a není vybavena typovými kanalizačními objekty. Jsou do ní svedeny všechny splaškové vody předčištěné v septicích.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí do Černovického potoka.

Na výust' do Černovického potoka bylo vydáno Rozhodnutí o nakládání s vodami, které pozbylo platnosti 12/1999.

Budislav má zpracovanou Urbanistickou studii obce z r.1996.

S ohledem na pokles trvale bydlících obyvatel není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a oddílnou kanalizační síť. V této obci nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje. Obec se rovněž nenachází v území, kde je nezbytné zajistit kvalitativně vyšší stupeň čištění odpadních vod.

Proto budou odpadní vody dále čištěny v domovních septicích (např. vícekomorových doplněných o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní). Bude nutná rekonstrukce stávajících septiků na bezodtokové jímky.

Zpracovatel PRVKÚC neobdržel žádné podklady k vodohospodářské infrastruktuře výše uvedené obce ani žádné informace od zástupců obce, kteří se nedostavili na veřejné projednávání projektu ani nezaslali zpět vyplněný Dotazník.