

3110_013_00 Myslkovice**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- Rozhodnutí o nakládání s vodami VH 239/95 ze dne 25.1.1995

Myslkovice (448 - 472 m n.m.) se nacházejí cca 4 km severně od města Soběslav. V obci je trvale hlášeno 343 obyvatel (rok 2001). Obec do budoucna předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel.

vodovod

Původní zásobení pitnou vodou v obci bylo zabezpečováno z domovních studní. Stavba vodovodu byla realizována v roce 2004 (s dokončením v srpnu). Vodovodní síť je napojena z Vodárenské soustavy JČ. Přívodní řad přivádí vodu z dálkového řadu do věžového vodojemu 60 m³ odtud je pak voda rozváděna gravitací do spotřebišť.

Celková délka rozvodných řadů po obci je cca 5200 m.

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Vodovodní síť se bude dále rozšiřovat podle potřeb nové zástavby.

kanalizace

Obec Myslkovice má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 96 % obyvatel. Kanalizace, která je ve správě obce, byla provedena z trub betonových, kameninových a PVC profilů DN 150 – DN 500 v celkové délce 3,01 km.

Kanalizace byla původně koncipována jako dešťová se třemi výustmi do Návesního rybníka. Je do ní svedena také voda vytékající z rybníka Člunovec a podstatnou část průtoku tedy tvoří vody balastní. Později se s výstavbou kanalizace pokračovalo v tom smyslu, že se rozšířila stoková síť a zrušilo se zaústění do Návesního rybníka. Jednotná kanalizace je dnes zaústěna do dvou bezejmenných vodotečí a následně do rybníka Střevíc, zvaného též Dolejší.

Všechny splaškové vody jsou po předčištění v septicích zaústěny do kanalizace. V provozu jsou 4 MČOV u rodinných domků.

Dešťové vody jsou zaústěny do jednotné kanalizace, která je ve správě obce.

Technický stav kanalizace odpovídá jejímu stáří – až 40 let.

Provozovatelem kanalizace je obec Myslkovice. Obec má Rozhodnutí o nakládání s vodami platné do r. 2004.

Myslkovice mají zpracovanou Urbanistickou studii z r.1995.

V obci je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce cca 690 m, čímž bude odkanalizována celá obec.

Dále se předpokládá výstavba nové obecní ČOV pro cca 400 EO, jejíž umístění je navrženo u Návesního rybníka, do kterého budou vyčištěné odpadní vody vypouštěny.