

3112_025_21 Stružinec

podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Stružinec (618 - 630 m n.m.) – místní část obce Jistebnice se nachází cca 3,2 km severně od obce Jistebnice. V obci je trvale hlášeno 11 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Stružinec je zásobena vodou z obecního vodovodu.

Zdrojem pro vodovod je studna, jejíž vydatnost je $Q = 0,2$ l/s. Ze studny je voda přes čerpací stanici čerpána do obce Stružinec. Kvalita vody ve vodovodu vyhovuje Vyhlášce č. 376/2000 Sb.

Obec Stružinec se nachází v oblasti možného výskytu radonu.

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

Doporučujeme trvale sledovat kvalitu vody ve studních a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné posoudit a navrhnout odpovídající úpravu vody (odradonovací stanici) nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Místní část obce Jistebnice – Stružinec má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 85 % všech obyvatel.

Kanalizace, která je ve správě obce Jistebnice, byla provedena z betonových trub DN 200 a DN 300 mm v celkové délce 0,150 km.

Spláskové vody jsou všechny předčištěny v biologických septicích, 85 % přepadů je zaústěno do kanalizace. Ta je vyústěna do silničního příkopu, který po 650-ti metrech ústí do potoka Cedron (VVT). Od zbývajících 15-ti % obyvatel odtékají odpadní vody z přelivů septiků přímo do povrchových vod místních příkopů a struh.

Dešťové vody obce jsou odváděny jednotnou kanalizací.

Místní část obce Jistebnice – Stružinec má Rozhodnutí o nakládání s vodami bez uvedení termínu omezení platnosti.

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících septiků na domovní mikročistírny.