

3112_025_23 Třemešná**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Třemešná (487 - 510 m n.m.) – místní část obce Jistebnice se nachází cca 4,5 km jihovýchodně od obce Jistebnice. V obci je trvale hlášeno 13 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Třemešná je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa. Dle sdělení Obecního úřadu Jistebnice je kvalita vody ve studních dobrá.

Třemešná se nachází v oblasti možného výskytu radonu.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů.

Doporučujeme trvale sledovat kvalitu vody ve studních a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné posoudit a navrhnout odpovídající úpravu vody (odradonovací stanici) nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Místní část obce Jistebnice – Třemešná má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 30 % všech obyvatel.

Kanalizace, která je ve správě obce Jistebnice, byla provedena z betonových trub DN 300 a DN 400 mm v celkové délce 0,395 km.

Splaškové vody jsou předčišťovány v biologických septicích, 30 % případů je zaústěno do kanalizace, která je dvěmi výústmi zaústěna do Vlášnického potoka. Od 50-ti % obyvatel odtékají odpadní vody z přelivů septiků přímo do povrchových vod místních příkopů a struh. Od zbývajících 20-ti % obyvatel se odpadní vody z přelivů septiků likvidují vsakováním.

Dešťové vody obce jsou odváděny jednotnou kanalizací.

Místní část obce Jistebnice – Třemešná má Rozhodnutí o nakládání s vodami bez uvedení termínu omezení platnosti.

S ohledem na velikost místní části Třemešná není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících septiků na domovní mikročistírny.