

## 3112\_034\_02 Blanice

### podklady

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Rozhodnutí okresního úřadu o nakládání s vodami – VH 1163/Ro, ČHP 1-09-03-034 ze dne 15.3.1994
- Rozhodnutí povolující vypouštění odpadních vod do říčky Blanice ze dne 16.11.1993 – č.j. 41
- Urbanistická studie – Blanice z roku 1998 zpracovaná ateliérem STROFA
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- informace – MÚ Tábor, RŽP – Ing. Bauerová, Ing. Jahelka

Blanice (480 - 496 m n.m.) - místní část města Mladá Vožice se nachází cca 2,7 km jižně od města Mladá Vožice. V obci je trvale hlášeno 62 obyvatel (rok 2001).

### vodovod

Obec Blanice je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné pouze z části. Kvalita vody ve studních není známa.

\*\*\*\*\*

Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu a nízkému počtu obyvatel předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. Pro zajištění dostatečného množství vody doporučujeme prohloubení domovních studní.

### kanalizace

Místní část obce Mladá Vožice – Blanice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.

Splaškové vody (50 %) jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Mladá Vožice ve vzdálenosti 2 km. Zbylá část splaškových vod je vypouštěna přímo do místní vodoteče a následně do řeky Blanice.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se v obci nachází ještě další producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli.

Poř. číslo	Název producenta	Charakter výroby	Počet zam.	Množ.OV m <sup>3</sup> /den	BSK <sub>5</sub> kg/den	NL kg/den	CHSK <sub>Cr</sub> kg/den	N - celk. kg/den	N - NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> kg/den	P - celk. kg/den
1	LIHO Blanice s.r.o.	výroba lihu	40	2,000	0,800	0,733	1,467	0,107	0,067	0,027

Odpadní vody z areálu firmy LIHO Blanice, s.r.o. jsou likvidovány na malé čistírně odpadních vod typu ENVI–PUR BC 100. Vyčištěné odpadní vody z této čistírny jsou vypouštěny do řeky Blanice a kal je vyvážen na pole. ČOV LIHO byla v nedávné době intenzifikována. Není vyloučeno využití ČOV pro dočištění odpadních vod z anaerobního čištění výpalků (připravovaná investice cca 50 mil. Kč).

Dešťové vody (50 %) jsou odváděny dešťovou kanalizací, která je ve správě města Mladá Vožice. Ostatní dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

Tato místní část má rozhodnutí okresního úřadu o nakládání s vodami s platností do 12/1997.

Do budoucna Blanice uvažuje s napojením odpadních vod na čistírnu odpadních vod firmy LIHO Blanice.

\*\*\*\*\*

V místní části Blanice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 0,820 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Odpadní vody budou touto kanalizací odváděny k likvidaci na stávající čistírnu odpadních vod firmy LIHO Blanice typu ENVI–PUR BC 100. Dle dostupných informací firma s tímto řešením souhlasí.