

## 3112\_038\_02 Dědičky

### podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Dědičky (510 - 526 m n.m.) – místní část obce Nemyšl se nacházejí cca 1 km jihovýchodně od obce Nemyšl. V obci je trvale hlášeno 6 obyvatel (rok 2001). Obec do budoucna předpokládá stagnaci počtu obyvatel.

### vodovod

Obec Dědičky je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa, podle informací OÚ je však spíše špatná, nevyhovuje v ukazatelích dusičnany a bakteriologie.

\*\*\*\*\*

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i v budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

### kanalizace

Místní část obce Nemyšl – Dědičky nemá v současnosti vybudován systém kanalizace.

Místní část obce Nemyšl – Dědičky má v současnosti vybudováno cca 300m dešťové kanalizace, stavba však ještě neprošla kolaudačním řízením.

Spláskové vody jsou po předčištění v septicích zaústěny do kanalizace a ta pak do místního soukromého rybníčku, příp. se vsakují. Spláskové vody od rekreatantů se zachycují do bezodtokých jímek, které jsou vyváženy k likvidaci na ČOV Chotoviny do vzdálenosti 6 km.

Dešťová kanalizace, která je ve správě obce, byla provedena z betonových trub DN 300 v celkové délce 0,1 km. Kanalizaci tvoří jedna stoka, která následně odvádí dešťové vody (70 %) do Chotovinského potoka. Dále je využíváno systému příkopů, struh a propustků a nepatrné délky dvou horských vpustí.

Podle provozovatele je v současné době kanalizace v dobrém stavu.

Místní část obce má vypracovanou Urbanistickou studii z r.1999 na odkanalizování s použitím MČOV BIO CLEANER, výrobce ENVI-PUR s.r.o. Tábor.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Chotoviny.