

3112_050_00 Radimovice u Tábora**podklady**

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Radimovice u Tábora (478 - 496 m n.m.) se nacházejí cca 5 km severně od města Tábor. V obci je trvale hlášeno 63 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Radimovice u Tábora je zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních vyhovuje Vyhlášce č. 376/2000Sb.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Obec Radimovice u Tábora, která se nachází ve vnějším pásmu hygienické ochrany II. stupně vodní nádrže Jordán, nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Všechny odpadní vody jsou předčišťovány v septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do dešťové kanalizace. V obci jsou u dvou novostaveb zatím nezkolaudované 2 domovní mikročistírny.

Dešťová kanalizace, která je ve správě obce, byla vybudována z betonových trub DN 200 a DN 300 a má celkovou délku 2,0 km. Kanalizací je odváděno 80 % dešťových vod do místního rybníka a následně do Radimovického potoka. Pro zbylých 20 % dešťových vod se využívá systému příkopů, struh a propustků.

Radimovice mají vypracovaný Územní plán, ve kterém se navrhuje částečné rozšíření kanalizační sítě a likvidace znečištění v domovních a sdružených MČOV.

Vzhledem k velikosti této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Tábor – Klokoty.

Vzhledem k stávajícímu způsobu likvidace odpadních vod je možné zvážit i variantu uvažující s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny. Při posuzování

této varianty je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které budou i nadále využívány.