

3112_061_05 Zahrádka**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Zahrádka (456 - 478 m n.m.) – místní část obce Slapsko se nachází cca 1,7 km severozápadně od obce Slapsko. V obci je trvale hlášeno 13 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Zahrádka je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních vyhoví Vyhlášce č. 376/2000Sb.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Místní část obce Slapsko - Zahrádka nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace.

Spláskové vody (70 %) jsou po předčištění v septicích likvidovány vsakováním. Ostatní spláskové vody (30 %) jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na pole.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Podnebolického potoka.

Zahrádka má studii "Kanalizace a ČOV – Slapsko a Moraveč, Zahrádka, Javor, Leština, Vítanovice, Slupy", která byla zpracována projektovou a inženýrskou kanceláří DOUŠA v květnu 1996.

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Oldřichov.