

3113_015_12 Třebíčko**Podklady**

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.
- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Obec Třebíčko (485.00 - 499.00) je místní částí města Trhové Sviny a nachází se cca 2,5 km severovýchodně od něj. V obci je trvale hlášeno 31 obyvatel.

Vodovod

Obec Třebíčko (485.00 - 499.00) je napojena na vodovod. Voda z jímání v lese o vydatnosti 0,05 l/s natéká bez úpravy do ČS s akumulací 17 m³ (?/473.40), odkud je voda čerpána AT stanicí do spotřebiště. Kvalita a vydatnost studně značně kolísá.

Ve výhledu se navrhuje s napojením této místní části přes Bukvici na skupinový vodovod Trhové Sviny.

Kanalizace

Odpadní vody od 50 % obyvatel jsou předčišťovány v septicích a odváděny přímo do recipientu nebo jsou vsakovány pomocí drénů.

Odpadní vody od 50 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků

Obec Třebíčko se nachází ve vnější části pásma hygienické ochrany II. stupně. S přihlédnutím na tyto skutečnosti a na velikost obce, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nutné zajistit v obci rekonstrukci stávajících septiků na akumulační jímky a rekonstrukci stávajících případně výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

V cílovém roce 2010 se předpokládá, že veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod Trhové Sviny.