

## 3102\_017\_02 Libív

### Podklady

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Libív (456.00 - 466.00 m n.m.) je místní částí obce Dříteň a nachází cca 1 km jihovýchodně od ní. V obci je trvale hlášeno 8 obyvatel.

### Vodovod

Obec Libív je napojena na vodovod Zliv - Olešník - Purkarec z vodojemu Dříteň 2 x 250 m<sup>3</sup> (470.87/467.57) přes AT stanici. Vodovod byl vybudován v r. 1992.

Zdrojem požární vody je návesní rybník.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s..

\*\*\*\*\*

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Kromě běžné údržby a oprav se neuvažuje s žádnou významnou investicí.

### Kanalizace

Obec nemá splaškovou kanalizaci.

Odpadní vody od všech obyvatel obce jsou předčišťovány v septicích a odváděny do částečně vybudované dešťové kanalizace z betonu DN 300 mm v celkové délce 0,25 km, která odvádí tyto vody do meliorační kostry.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhuje se řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících případně výstavbou nových vícekomorových septiků doplněných o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní.