

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Pašinovice
Kód části obce PRVKÚK	3102_036_01
Název obce	Komařice
Kód ČISOB	535877
Číslo ORP	3102
Název ORP	České Budějovice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Pašinovice (420,00 – 461,00) je místní částí obce Komařice a nachází se cca 1 km západně od ní. V místní části je trvale hlášeno 70 obyvatel. Místní část se nachází v OPVZ – Pašinovice podzemní.

B.2 Demografický vývoj

Pašinovice					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	72	69	90	0	55
přechodně bydlící/rekreanti	27	27	27	0	12
celkem	99	96	117	0	67

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuálně (studna)

C.1 Stávající stav

Místní část Pašinovice není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu. Obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé studny. Zdrojem požární vody jsou rybníky v blízkosti.

C.2 Návrhový stav

Obec si nechala v roce 2019 zpracovat novou studii řešící ve dvou variantách zásobování vodou obce Komařice a místních částí Pašinovice, Sedlo a Stradov. Tato studie ukazuje kromě cesty vlastních zdrojů také možnost napojení plánovaného vodovodu na VSJČ. Obec se rozhodla pro variantu napojení na VSJČ. V první etapě se vybuduje přívodní řad DN 80 v délce cca 4,4 km z Branišovic do Komařic přes m.č. Pašinovice a dále rozvodná síť DN 80 v Pašinovicích v celkové délce cca 1,2 km. Předběžná cena přívodního řadu je 10,3 mil. Kč bez DPH, rozvodných řadů v místní části Pašinovice je 3,93 mil. Kč bez DPH.

Výhled

není

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – dovoz cisternou

Užitková voda – vodní nádrž, vodní tok, cisterna

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

Místní část má částečně vybudovanou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích napojeno 80 % obyvatel. Je vybudována převážně z betonových trub DN 400 (600 m), DN 600 (1200 m) a trub PVC DN 600 (50 m), v různých časových údobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující současným normám.

Kanalizace je zaústěna do řeky Stropnice.

Odpadní vody od 20 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV.

Dešťové vody jsou odváděny kanalizací do recipientu.

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Komaříce.

D.2 Návrhový stav

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. Při navrhování a umisťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.

Výhled

není