

## A. NÁZEV OBCE

Místní část	Pašice
Kód části obce PRVKÚK	3102_053_02
Název obce	Pištín
Kód ČISOB	535991
Číslo ORP	3102
Název ORP	České Budějovice

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Pašice (392,50 – 401,00) - místní část obce Pištín, která se nachází cca 2 km severně od ní a je zde trvale hlášeno 76 obyvatel.

### B.2 Demografický vývoj

Pašice					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	64	76	85	72	50
přechodně bydlící/rekreanti	5	9	14	8	6
celkem	69	85	99	80	56

## C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – VSJČ

### C.1 Stávající stav

V místní části Pašice je vybudován vodovod, na který je napojeno 100 % obyvatel. Obec Pašice je napojena na vodárenskou soustavu Římov z řady z vodojemu Včelná 36 000 m<sup>3</sup> (462,00/457,00). Rozvodné řady jsou z PVC DN 100 – 200, celková délka je 4.8 km. Zdrojem požární vody je vodovod, na kterém jsou vysazeny hydranty.

Vlastníkem vodovodu je obec Pištín a provozovatelem je společnost PRVOK s.r.o.

### C.2 Návrhový stav

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. V budoucnosti bude nutné provést rekonstrukci starších úseků vodovodní sítě. Je navrženo rozšíření vodovodní sítě do oblasti plánované výstavby v délce 800 m DN 80 – 100.

### Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

### C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – dovoz cisternami

Užitková voda – vodní nádrže, cisterna

## **D. KANALIZACE**

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

### **D.1 Stávající stav**

Obec má částečně vybudovanou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích napojeno 100 % obyvatel. Je vybudována převážně z betonových trub, v různých časových údobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující současným normám.

V obci jsou povoleny 3 volné kanalizační výusti. Kanalizace je zaústěna do bezejmenné vodoteče. Část dešťových vod - zhruba 50 % je odváděna kanalizací z betonových trub. Ostatní dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

Kanalizace je vybudována v délce cca 0,6 km.

Vlastníkem kanalizace je obec Pištín a provozovatelem je společnost PRVOK s.r.o.

### **D.2 Návrhový stav**

Vzhledem k předpokládanému rozvoji bydlení si obec nechává zpracovávat PD na výstavbu kanalizace a ČOV. Pro odkanalizování je navrhována nová oddílná kanalizace PVC DN 250 v celkové délce cca 1,2 km ukončená na ČOV pro 150 EO. Předpokládané náklady cca 15 mil. Kč.

Individuální čištění pomocí DČOV není vzhledem k hustotě zástavby a nesouvislé kanalizační síti vhodné.

### **Výhled**

Po vybudování ČOV se uvažuje s postupným rozšiřováním kanalizace dle ÚP (nová zástavba).