

## A. NÁZEV OBCE

Místní část	Zálužice
Kód části obce PRVKÚK	3102_052_03
Název obce	Pištín
Kód ČISOB	535991
Číslo ORP	3102
Název ORP	České Budějovice

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Zálužice (383,50 – 386,00) - místní část obce Pištín, která se nachází cca 3 km jihovýchodně od ní a je zde trvale hlášeno 28 obyvatel (rok 2021).

### B.2 Demografický vývoj

Zálužice					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	24	26	40	0	0
přechodně bydlící/rekreanti	7	9	15	0	0
celkem	31	35	55	0	0

## C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuálně (studna)

### C.1 Stávající stav

Místní část Zálužice není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu. Obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé studny. Množství vody ve studních je nedostatečné (především v letních měsících), kvalita vody je nevyhovující z hlediska vysokého obsahu železa a zákalu. Zdrojem požární vody jsou rybníky v blízkosti obce.

### C.2 Návrhový stav

Obec má zpracovanou PD na vybudování vodovodu v celkové délce cca 2,35 km. Přívodní řad bude napojen z odbočky na Češňovice v délce cca 1,96 km a rozvodné řady budou v délce cca 0,4 km. Předpokládané náklady cca 11 mil. Kč.

### Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

### C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – balená pitná voda

Užitková voda – vodní tok, cisterna

## **D. KANALIZACE**

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

### **D.1 Stávající stav**

Odpadní vody od 100% obyvatel jsou předčišťovány v septicích a odváděny přímo do příkopu, nebo meliorační kostry a dále do rybníka Bezdrev.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

### **D.2 Návrhový stav**

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat v obci čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. Při navrhování a umisťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.

### **Výhled**

není