

**3105\_006\_06 Sedlo****Podklady**

- Osobní jednání na OÚ Číměř – paní Hašková Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Rekonstrukce obecního vodovodu Číměř – m.č Sedlo (Situace v katastrální mapě, Vvprac. VvP - Josef Princ projektování a montáž, 2001)
- Protokol o zkoušce vzorku pitné vody č. 245/A (Zdravotní ústav se sídlem v Č.Budějovicích)

Sedlo (500 m.n.m) je místní částí obce Číměř. V místní části je trvale hlášeno 81 obyvatel (rok 2001).

Místní částí prochází hranice Přírodního parku Česká Kanada a Přírodního parku Homolka, Vojířov .

**Vodovod**

Místní část Sedlo má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Vodovod je zřízen v menší části místní části Sedlo. Na vodovod je napojeno 32 % trvale bydlících obyvatel a 5 přechodně bydlících obyvatel. V roce 2003 proběhla celková rekonstrukce vodovodu spojená s vybudováním vodojemu.

Zdrojem vody jsou dvě studny S1a S2 situované cca 1 km západně od místní části Sedlo. Studny pocházejí z roku 1940. Vydátnost studní nebyla přesně zjištěna, ale je pro potřeby napojených obyvatel dostatečná.

Ze zdrojů je voda přivedena gravitačním přívodním řadem z IPE 90 o délce cca 1 km do zemního vodojemu o kapacitě 8 m<sup>3</sup>. Vodojem byl uveden do provozu v roce 2003 (z toho důvodu zatím nejsou k dispozici údaje o množství spotřebované vody).

Voda se nijak neupravuje a její kvalita je dle výsledků přiloženého rozboru vyhovující.

Z vodojemu je zřízen jediný vodovodní řad z IPE 90 v délce 560m.

V místní části Sedlo je celkem 11 vodovodních přípojek.

Stav vodovodu je dobrý.

Zdrojem požární vody je požární nádrž a rybníčky v obci.

Vodovod provozuje a vlastní obec Číměř.

\*\*\*\*\*

V současné době (1.04) zpracovává firma Alcedo – Ing. Martin Růžička projekt na výstavbu veřejného vodovodu pro celou místní část Sedlo. Započetí výstavby se plánuje v roce 2004.

V budoucnosti je navrženo napojení místní části na SKV – na navrhovaný propojovací řad mezi SKV Landštejn a SKV Hamr – Jindřichův Hradec.

## Kanalizace

Místní část Sedlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Všechny odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky na ČOV Číměř.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Bílého a Koštěnického potoka.

\*\*\*\*\*

Navrhuje se vybudovat v místní části Sedlo ČOV s kapacitou 100 EO a kompletně novou splaškovou kanalizační sítí délky cca 1300 m DN 250 - 300.

Systém odvodu dešťových vod zůstane zachován.