

3108_028_01 Nuzov**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Územní plán, rok 2002, autor Projektový atelier AD – Ing. Arch. J. Daněk, Husova 4, České Budějovice, vodohosp. řešení Ing. Malinovský

Nuzov (~450,00 m n.m.) – místní část obce Paseky se nachází cca 1,7 km jižně od obce Paseky. V obci je trvale hlášeno 7 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel.

vodovod

V osadě Nuzov je vybudován vodovod, který zásobuje 92% trvale bydlících obyvatel a 100% rekreantů.

Zásobování obyvatel pitnou vodou je řešeno původní kamennou studní, ležící asi 200 m východně od centra Nuzova. Vydutnost není dostatečná a tak je do ní čerpána voda ze sousedního vrtu a ústí sem i přepad ze studny vzdálené 100 východně.

Vodovod byl vybudován v roce 1942 ze sklobetonových trub a v roce 2001 proběhla jeho celková rekonstrukce – nyní materiál PE.

Malá část obyvatel je zásobena pitnou vodou z vlastních domovních studní, jejichž vydutnost a kvalita vody není známa.

Vlastníkem i provozovatelem vodovodu je obec Paseky.

V obci se nachází malá vodní plocha využitelná jako požární nádrž.

Obec Paseky má pro MČ Nuzov zpracován projekt (2011) na vybudování akumulčního vodojemu (20m³), čímž dojde ke zlepšení spolehlivosti dodávky vody a jakosti dodávky pitné vody. Ve vodojemu bude řešeno hygienické zabezpečení pitné vody, které zatím u vodního zdroje chybí. součástí stavby bude i nový vodovodní řad HDPE 90/5,4 v délce 111 m a nový výtlačný řad HDPE 60/3,8 v délce 104 m.

kanalizace

Osada Nuzov má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojena celá obec.

Hlavním zdrojem znečištění jsou splaškové vody z domácností. Odpadní vody z domácností jsou akumulovány většinou v septicích s přepadem do kanalizace, která je vyústěna jednou výustí do bezejmenné vodoteče (ČHP 1-08-03-089) .

Provozovatelem kanalizace je obec Paseky.

S ohledem na velikost místní části Nuzov se nepředpokládá vybudování čistírny odpadních vod. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod.

Obec Paseky má pro MČ Nouzov zpracován projekt (2011) kontejnerové ČOV BioCleaner s kapacitou 100 EO, která bude osazena na pravém břehu rybníčka. Před ČOV bude zřízena odlehčovací komora, součástí stavby bude i obnova rybníčku, který bude sloužit jako dočišťovací nádrž se zaústěním odtoku z ČOV. Součástí stavby je i nová kanalizace DN 600-150 v délce 130 m.

S ohledem na velikost místní části Nuzov není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a novou kanalizační síť.