

3112_010_00 Dobronice u Bechyně**podklady**

- Nebyl obdržén Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Dobronice u Bechyně (366 - 422 m.n.m.) se nachází cca 4,8 km severně od města Bechyně. V obci je trvale hlášeno 102 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Dobronice u Bechyně je z části zásobena vodou z obecního vodovodu (cca 35%).

Zbytek obyvatel je zásoben z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné pouze z části. Kvalita vody ve studních není známa.

Zdrojem vodovodu je šest studní severozápadně od obce. Vydatnost studní je $Q_{\max} = - \text{ l/s}$, $Q_{\text{prům}} = 0,7 \text{ l/s}$. Ze studní je voda gravitačně vedena do VDJ Dobronice $1 \times 16 \text{ m}^3$ (428/- m.n.m.). Z vodojemu je voda gravitačně dopravena do zemědělské a části obytné zástavby.

Voda ve vodovodu ve sledovaných ukazatelích vyhoví Vyhlášce 376/2000Sb..

System zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.

Navrhuje se rozšíření vodovodu v obci a rekonstrukci azbestocementového vodovodního potrubí. Obec má zadáno zpracování územního plánu, který bude řešit zásobování vodou (nový vodovod) ve výhledových lokalitách pro bydlení.

Trvale je třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných domovních studnách a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. Pro zajištění potřebného množství vody doporučujeme prohloubit domovní studny.

kanalizace

Obec Dobronice u Bechyně má vybudovanou jednotnou kanalizaci, která je ve správě obce. Byla provedena z betonových trub DN 400 a DN 600 a má celkovou délku 0,9 km.

Spláskové odpadní vody jsou z 90 % předčištěny v biologických septicích a svedeny do kanalizace. Zbylé odpadní vody (10 %) se zachycují v bezodtokých jímkách a jsou pak

z poloviny vyváženy k likvidaci na stávající ČOV Opařany do vzdál. 8 km a z poloviny na zemědělsky využívané pozemky. U rekreačních objektů je celkem 7 MČOV.

Dešťové vody jsou z 90% odváděny jednotnou kanalizací do Dobronického potoka (2 výusti) a následně do Lužnice. Zbytek dešťových vod je odváděn systémem příkopů, struh a propustků.

Obec má Rozhodnutí o nakládání s vodami s platností do 12/2001. V současné době obec žádá o nové Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod.

Dobronice mají zpracovanou Urbanistickou studii z r.1995.

Obec má zadáno zpracování územního plánu, který bude řešit též návrh odkanalizování a návrh vhodného typu ČOV. Předpokládá se zastřešená mechanicko-biologická ČOV s nízkozatěžovanou aktivací pro cca 130 EO.

Rekreační oblasti mají vlastní čištění odpadních vod.