

3112_023_02 Kloužovice**podklady**

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Rozhodnutí o nakládání s vodami, ČHP: 1-07-04-056, ze dne 4.7.2002, VH 3368/3/02-Vi, platné do 31.12.2012
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Kloužovice (470 - 501 m n.m.) - místní část obce Chýnov se nacházejí cca 8,5 km východně od města Tábor. V obci je trvale hlášeno 151 obyvatel (rok 2011).

vodovod

Obec Kloužovice má vybudovaný vodovod.. Z vodovodu jsou zásobeni všichni obyvatelé.

Zdrojem pro vodovod jsou pramenní jímky s vydatností 0,5 l/s a nová studna s vydatností 7,7 l/s. Kvalita vody nevyhovuje Vyhlášce č. 376/2000 Sb. v ukazateli bakteriologického znečištění.

Ze zdrojů je voda dopravována do vdj. Velmovice 60+150 m³ (cca 515,00 m n.m.). Z vodojemu jsou spotřebiště Kloužovice a Velmovice zásobena gravitačně.

Provozovatelem vodovodu je ZD Dolní Hořice

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.

Pro zajištění požadované kvality vody ve zdroji doporučujeme dávkování např. chlornanu sodného ve vodojemu.

kanalizace

Místní část obce Chýnov – Kloužovice má vybudovanou jednotnou kanalizaci, která je ve správě obce. Byla provedena z betonových trub profilů DN 300 – DN 500 a má celkovou délku cca 1,61 km.

Spláskové vody jsou odváděny na ČOV Kloužovice:

Dešťové vody z této místní části jsou odváděny jednotnou kanalizací.

Případný další rozvoj kanalizace se předpokládá v souladu s územním plánem a zástavbou.