

**3112\_024\_00 Jedlany****podklady**

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Jedlany (479 - 495 m n.m.) se nacházejí cca 9 km severně od města Tábor. V obci je trvale hlášeno 77 obyvatel (rok 2001).

**vodovod**

Obec Jedlany je zásobena z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné pouze z části. Kvalita vody ve studních není známa.

\*\*\*\*\*

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách a v případě, nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. Pro zajištění potřebného množství vody doporučujeme prohloubit domovní studny.

**kanalizace**

Jihozápadně od obce Jedlany, ve vzdálenosti cca 0,5 km, se nachází vnější pásmo hygienické ochrany II. stupně (vrty – OP Chotoviny).

Jedlany mají v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Všechny odpadní vody jsou bez předčištění zaústěny do dešťové kanalizace.

Kanalizace, která je ve správě obce, byla vybudována z betonových trub (profily nejsou známy) v celkové délce 1,3 km. Kanalizační stoky, odvádějící všechny dešťové vody, jsou zaústěny do Jedlanského a Chotovinského potoka.

\*\*\*\*\*

V obci se navrhuje vybudování nové gravitační kanalizace DN 250 – 300 v délce cca 0,6 km v kombinaci s tlakovou. Odpadní vody z obce budou svedeny do ČOV - biologického rybníka.