

3112_040_03 Mutice**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Mutice (502 - 521 m n.m.) - místní část obce Nová Ves u Ml. Vožice se nachází cca 1,6 km jihozápadně od obce Nová Ves u Ml. Vožice. V obci je trvale hlášeno 47 obyvatel (rok 2001). Obec do budoucna předpokládá pokles počtu obyvatel.

vodovod

Obec Mutice je zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

Do všech stavení je proveden rozvod vody z gravitačního vodovodu, který byl rekonstruován v r. 1964. Zdrojem tohoto vodovodu jsou 4 studny lokalizované západně od obce a podzemní vodojem o objemu 9 m³. Tato voda však je využívána pouze jako technologická.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Místní část obce Nová Ves u Ml. Vožice – Mutice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Všechny odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťová kanalizace, která je ve správě obce, byla vybudována z betonových trub DN 300 – DN 500, celková délka je 0,4 km se zaústěním do místní vodoteče a následně do Mutického potoka. Do kanalizace je zaústěno 60 % dešťových vod. Pro zbytek (40 %) je využíván systém příkopů, struh a propustků.

S ohledem na velikost místní části Mutice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Mladá Vožice.

Dle urbanistické studie obec variantně předpokládá výstavbu jednotné kanalizace (cca 200 m nových stok), využití stávající dešťové kanalizace jako jednotné a výstavbu odpovídajícího typu ČOV pro cca 50 EO.