

3112_054_01 Dub**podklady**

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- Rozbor odpadní vody (ČOV) ze dne 12.12.2002
- Kolaudační rozhodnutí ČOV Ratibořské Hory ze dne 21.1.1992 č.j. Vod.84/92 Ja.

Dub (546 - 582 m n.m.) - místní část obce Ratibořské Hory se nachází cca 1,7 km jihovýchodně od obce Ratibořské Hory. V obci je trvale hlášeno 83 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Dub je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je nedostatečné pouze z části. Kvalita vody ve studních není známa.

Vzhledem k nedostatku vody ve studních obec plánuje výstavbu vodovodu pro veřejnou potřebu s časovým horizontem 2010 - 2015. Vodovod by byl napojen na vodovod Ratibořské Hory

Do doby výstavby vodovodu je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. Pro zajištění potřebného množství vody doporučujeme prohloubení domovních studní.

kanalizace

Místní část obce Ratibořské Hory – Dub má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 90 % trvale bydlících obyvatel a 80 % rekreantů. Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku 1,64 km (profil, materiál se nepodařilo zjistit).

Splaškové vody (90 % obyvatel a 80 % rekreantů) jsou po předčištění v biolog. septických odváděny jednotnou kanalizací, která vyúsťuje do melioračního kanálu.

Ostatní splaškové vody (10 % trv. bydl. obyvatel a 20 % rekreantů) jsou zachycovány v bezodtokých jímkách vyvážených na ČOV Ratibořské Hory ve vzdálenosti 2,5 km.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací.

Tato místní část má rozhodnutí Okresního úřadu o nakládání s vodami s platností do 12/2004.

Do budoucna zde obec uvažuje s výstavbou kanalizace.

Obec uvažuje o možné výstavbě vlastní ČOV pro cca 100 EO, to však pouze v případě získání dotace na tuto akci.

Krajním řešením (v případě nevybudování ČOV) by mohla být varianta uvažující s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny. Při posuzování této varianty je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které budou i nadále využívány.

U ostatních obyvatel, kteří nebudou řešit likvidaci odpadních vod v domovních mikročistírnách, bude nutné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Ratibořské Hory.