

**3112\_055\_01 Blanička****podklady**

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Blanička (656 - 674 m n.m.) – místní část obce Rodná se nachází cca 1,3 km jižně od obce Rodná. V obci je trvale hlášeno 8 obyvatel (rok 2001).

**vodovod**

Blanička je v současné době zásobena z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

\*\*\*\*\*

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

**kanalizace**

Východně od místní části obce Rodná - Blaničky, ve vzdálenosti cca 0,50 km, se nachází ochranné pásmo III. stupně vodárenského toku Želivka – v.d. Švihov.

Místní část obce Rodná – Blaničky nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Splaškové vody jsou předčištěny v septicích, jejichž přelivy jsou zaústěny do dešťové kanalizace (70 % trv. bydl. obyvatel a 50 % rekreantů), část vod (30 % trv. bydl. obyv. a 50 % rekr. ) je po předčištění likvidována vsakem.

Dešťové vody (80 %) jsou odváděny dešťovou kanalizací, která je ve správě obce. Pro zbytek vod se využívá systém příkopů, struh a propustků. Vše je zaústěno do místních rybníků a následně do dvou bezejmenných přítoků Blanice.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost místní části Blanička není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Mladá Vožice.

Vzhledem k stávajícímu způsobu likvidace odpadních vod je možné zvážit i variantu uvažující s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny. Při posuzování

této varianty je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které budou i nadále využívány.