

3112_055_02 Nahořany**podklady**

- Nebyl obdržěn Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Nahořany (635 - 658 m n.m.) – místní část obce Rodná se nachází cca 1,3 km severně od obce Rodná. V obci je trvale hlášeno 10 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Nahořany - místní část obce Rodná je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Východně od místní části obce Rodná, ve vzdálenosti cca 0,20 km, se nachází vnitřní pásmo hygienické ochrany II. stupně (prameniště a zářezy – OP Radostovice, Nahořany).

Místní část obce Rodná – Nahořany nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Splaškové vody jsou po předčištění v septicích zaústěny do dešťové kanalizace (60 %) nebo se likvidují vsakem (40 %).

Část dešťových vod (80 %) je odváděna dešťovou kanalizací, která je ve správě obce. Pro zbytek se využívá systém příkopů, struh a propustků s přirozeným odtokem do povodí Kouteckého potoka, kam je vyústěna i dešťová kanalizace.

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Mladá Vožice.