

3112_064_01 Hájky

Podklady

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 29.5.2014, 24.11.2014 a 8.1.2015

Hájky (472 - 479 m n.m.) – místní část obce Stádlec se nacházejí cca 1,3 km severovýchodně od obce Stádlec. V obci je trvale hlášeno 26 obyvatel (rok 2016).

Vodovod

Obec Hájky je v současné době zásobena z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

Zásobování místní části Hájky je vhodné řešit v návaznosti na přívod vody do Slavňovic. Uvažován je společný přívodní řad z HOPE 110/10 v délce 940 m, napojený na rozvodnou síť ve Stádleci (řad DN 150). Z trasy vedeného podél silnice 111/1228 (Stádlec -Řepeč) by se vysadila odbočka a položil přívodní řad do Hájek, HOPE 90/8,2 v délce 510 m. Rozvodnou síť v Hájkách bude orientačně tvořit řad HOPE 90/8,2 délky 115 m a rozvodné řady z potrubí HOPE 63/5,7 v celkové délce 510m.

Kanalizace

Místní část obce Stádlec – Hájky nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí k likvidaci na ČOV Opařany – vzdálenost 3 km. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

S ohledem na velikost místní části Hájky není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2025 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Stádlec.