

## 3113\_004\_01 Trpnouze

### Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Trpnouze je místní částí obce Hranice u Nových Hradů a nachází se cca 0,5 km severně od ní. V obci je trvale hlášeno 60 obyvatel.

### Vodovod

V obci Trpnouze je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem pitné vody je vrt o vydatnosti 1,5 l/s. Z něj je voda přiváděna do ÚV Hranice a dále do VDJ Hranice 50 m<sup>3</sup>. Z VDJ je voda čerpána do spotřebiště. V současnosti je na vodovod napojeno cca 30% obyvatel.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

\*\*\*\*\*

Ve výhledu bude zachován stávající stav zásobení pitnou vodou. Na vodovod bude napojena zbývajících část obyvatel. Navrhuje se postupná obnova a rozšíření vodovodní sítě. Vzhledem k vyššímu obsahu železa a manganu bude nutné změnit technologii úpravy vody.

### Kanalizace

Obec se nachází v chráněné oblasti Třeboňsko. Odpadní vody od 50% obyvatel jsou předčišťovány v septicích a odváděny přímo do recipientu nebo jsou vsakovány pomocí drenů. Odpadní vody od zbývajících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

\*\*\*\*\*

Obec Trpnouze je velmi roztráštěná a vzhledem k velké vzdálenosti mezi domy není provozně ani finančně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nutné zajistit v obci rekonstrukci stávajících septiků na akumulační jímky, rekonstrukci stávajících případně výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2010 se předpokládá, že veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod Nové Hradky.